



- **Equipement d'Alarme de type 2b -**

L'Equipement d'Alarme de type 2b permet l'émission du signal d'alarme générale à partir d'une information provenant de Déclencheur Manuels. Chaque BAAS est directement alimenté par l'alimentation du secteur. Le BAAS Pr consigne les informations en provenance des Déclencheurs Manuels de l'installation et envoie aux BAAS Sa un ordre de mise en alarme. Cet ordre est réalisé par ouverture de ligne.