



- **Equipement d'Alarme de type 4**

Destiné à la gestion d'une zone de diffusion d'alarme (ZA), le boîtier T4S NFS constitue à lui seul un équipement d'alarme de type 4, au sens de la norme NF S 61-936.

En plus d'une partie gestion – alimentation - chargeur (2 batteries 9V), T4S NFS intègre dans un coffret discret un déclencheur manuel et un diffuseur sonore.